

アイフラットライト

納入仕様書

様

品名	品番
アイフラットライト トリプル 32	AILL-FLP-3203W4-L(低コスト) AILL-FLP-3203W4-L2.6(省エネ)

改訂履歴

年月日	改訂内容	担当者

【受領印欄】

円福寺・サンエス共同事業体

〒720-0821

広島県福山市東川口町4-11-16

TEL 084-954-5940

FAX 084-954-8880

作成日:2014/11/5

承認	検印	作成

●照明器具		
品番	AILL-FLP-3203W4-L(低コスト)	AILL-FLP-3203W4-L2.6(省エネ)
用途	照明器具(屋内用)	
寸法	幅	596mm
	奥行	596mm
	高さ	24mm
器具質量	7.5kg	
材質	アルミフレーム、アクリル	

●性能			
直下照度 (標準値)	1m	1,839lx	1,258lx
	3m	225lx	154lx
	5m	87lx	59lx
器具光束(参考値)	6,046lm (75lm/W)		4,140lm (80lm/W)
LED 光束(参考値)	9,154 lm (113lm/W)		6,566 lm (126lm/W)
色温度	3800～4500 k		
演色性	Ra 83		
LED 種類	白色		

●定格		
入力電圧	AC200V (100V) (50/60Hz 共用)	
入力電流(標準値)	0.42A (0.83A)	0.28A (0.52A)
消費電力(標準値)	81W (82W)	52W (51W)
使用温湿度範囲	-10～40℃/85%RH 以下、但し結露しない事	
保存温湿度範囲	-20～50℃/85%RH 以下、但し結露しない事	

●電源性能		
電源品番	LP1090-24-GG-170/389246617086(4.0A)	LP1090-24-GG-170/389246617083(2.6A)
電源重量	600g	
電源外形寸法	長さ 194mm×幅 63mm×高さ 40mm	
電源 IP 等級	IP66	
適応規格	PSE(電気用品安全法) 取得	
安全性能・保護機能	①過電流保護②短絡保護③過電圧保護 - 自動復帰	

注)電源の取扱いについては、放熱性があるところに設置してください

注)電源は1台ですが、分岐線が附属します

注)AC100V 時は、通電してから点灯するまでに3秒程度必要です

●保証

基本的に製品納入後1年間についての保証とする。弊社の責任に帰する設計、製造上の原因による故障については無償で交換、修理を行うものとします。

但し設置工事、交換工事は除くものとし代替器具の配送費、取り付け、交換費用に付いては保証の対象外と致します。1年経過後の故障その他不具合については別途協議の上誠意をもって対応する事とします。※

また本製品に関するその他の不具合についても、両者の協議により迅速に対応します。

ただし以下の項目に該当する場合に発生した不具合・劣化は保証対象外とします。

※LED不点灯の場合は器具本体の交換又は修理となります。

- 1・使用者側の不適切な取り扱い、又は使用に依る不具合。下記項目で定める禁止事項、及び注意事項に反しての使用、取り扱い。
- 2・故障の原因が本製品以外の事由による場合
- 3・納入者側以外の改造又は修理による場合
- 4・納入者と使用者の部品の組み合わせで、使用取り決め以外の特性を要求される場合。
- 5・その他、自然災害・天災・火災等による汚損又は破損で納入者に責任が無い場合
- 6・使用環境要因による機能に影響を及ぼさない外観的劣化
- 7・盗難・紛失
- 8・取り付け(使用)場所変更等による落下等の破損
- 9・取り扱い上の不注意による本体の損傷(へコミ・欠け等)

●安全にご使用頂く為の禁止事項

- ・器具の分解・改造は絶対に行わないで下さい。感電・故障の原因になります。
- ・不安定な場所での使用はしないで下さい。落下の原因になります。
- ・器具の隙間に金属類を差し込まないで下さい。感電・故障の原因になります。
- ・ランプ点灯時に器具、ランプを布、紙等で覆わないで下さい。器具内部の温度が上昇しLEDが劣化します。
- ・屋外や湿気、水分のある場所では使用しないで下さい。感電、漏電、故障の原因になります。
- ・器具を造営材等へ埋め込んで使用しないで下さい。
- ・引火する可能性(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等)のある場所での使用はしないで下さい。

●使用上の注意



- ・器具は電源電圧AC100～240V±5Vで使用して下さい。
- ・周囲温度5～40℃で使用して下さい。過熱、異常点灯、短寿命になる可能性があります。
- ・プラグ・コネクターを抜き差しする場合は必ずハウジング部分をもって行って下さい。断線、漏電の原因になります。

●品質検査項目

- ・外観検査
製品に傷、汚れ、曲がり等の外観異常が無いか。
- ・通電検査
LEDの不点灯、チラツキ等が無いか。
- ・絶縁抵抗試験
- ・絶縁耐力試験

●その他

疑義事項が生じた場合は双方協議の上、誠意を持って問題の解決に当たる事とします。






△	年 月 日	訂正	IFP01	1	名 称	AILL-FLP-3203	
	DATE	REVISE	MODEL	NUMBER	NAME		
△	MATERIAL	製 品	図 号 / 図 番	FINISH	7mmピッチ		
		THICK	DRAWING No. / PREPARED		SCALE	ASSEMBLY	
				SCALE	部品コード	IFP01LAS020	
				FREE	作成日付	2014.9.5	
製 図	検 査	検 査	円福寺・サノエ共同事業体		図 番	IFP01LAS020-0	
DESIGN	TRACE	CHECK			DRAWING No.		

概観図面説明

シリーズ: AILL-FLP-3203

部品番号	名称	説明
①	取付けベース	天井面へ照明器具を取り付ける為の取付け用プレート 天井面へビス止め又は、吊ボルトへ取り付けた後に照明器具をネジ止めします。
②	アルミフレーム (縦)	LED、拡散板、光拡散板、反射板を挟み込む為のアルミフレーム左右で2本
③	アルミフレーム (横)	LED、拡散板、光拡散板、反射板を挟み込む為のアルミフレーム上下で2本
④	コーナー樹脂	アルミフレーム (縦) とアルミフレーム (横) を接続する為の4つのコーナーへ取り付ける
⑤	コーナー用留めネジ	コーナー樹脂をアルミフレームへ取り付ける為のネジ M4 Pタイトネジ
⑥	フレーム用ネジ	取付けベースと照明器具を取り付ける為のネジ及びネジ穴 φ5穴
⑦	コーナー補強ブラケット	各コーナーを補強する為のブラケットφ4穴
⑧	ブラケット留めナット	ブラケットを取り付ける為のナット アルミフレームのキー溝へ取り付けるM4角ナット
⑨	ブラケット留めネジ	ブラケットを取り付ける為のネジ M4ネジ (+)
⑩	光拡散板止め用 スプリングピン	光拡散板の位置決めをする為のスプリングピン φ3穴、φ3スプリングピン
⑪	反射板	
⑫	光拡散板	
⑬	拡散板	
⑭	LED	
⑮	電源接続用コネクタ	電源ユニットと接続する為の2次側接続コネクタ



△	訂正 REVISE	図号/図名 DRAWING No./NAME	IFP01	1	数量 NUMBER
△	年月日 DATE	担当者 HANDLER	IFP01	1	1
	材料 MATERIAL	仕上り FINISH	縮尺 SCALE	フリー FREE	特記 REMARKS
	寸法 DIMENSION	検査 CHECK			
	設計 DESIGN	検査 CHECK			
	製図 TRADE	検査 CHECK			
	承認 APPROVE	検査 CHECK			
		部品コード PARTS CODE	IFP01LAS019		
		作成日 DATE	2014.9.5		
		図番 DRAWING No.	IFP01LAS019-0		
		名称 NAME	AILL-FLP-3203		
		7mmピッチ ASSEMBLY			
		円福寺・サノエ共事業体			

取り付け方法説明

シリーズ: AILL-FLP-3203

部品説明

部品番号	名称	説明
①	取付用 ボルト穴	取り付けベースを天井面へ固定に使用する穴 サイズ 12×20 ミリ 間隔 横 145 縦 230 ミリ
②	取付用 ネジ穴	取り付けベースを天井面へ固定に使用する穴 サイズ 5×10 間隔 横 455 縦 227.5 ミリ
③	電源用穴 φ180	電源ユニットからの電源線・コネクタを通す穴
④	取付ボルト・ナット・座金	取付ベースをボルトにて固定する場合は、座金等を使用し 緩み防止施工を行う
⑤	フレーム用ナット	照明器具を固定するナット
⑥	フレーム用ネジ	取付けベースと照明器具を取り付ける為のネジ
⑦	取付ベース	

取り付け方法

照明器具の取付けの前に電源ユニットを天井上に設置し、一次入力側の棒端子を電線コネクタ等を使用して電源線と接続処理しておく

注意事項: 電源の取扱いについては、放熱性があるところに設置してください


●照明用吊ボルトでの固定方法

- ⑦取り付けベース穴にあわせて 460 ミリ×290 ミリの間隔で④照明用吊ボルトを 4 本設置する
- 取付け穴①を利用して④照明用吊ボルトで⑦取付ベースを設置場所に取り付ける
- 緩み防止に座金等を使用し④照明用吊ボルトへナットを締めこむ
- 座金とナットの高さを含めて、ボルトの頭が⑦取付ベースより 12mm以内の高さになるようにボルトを切断又は調整する
- ③電源用穴から電源ケーブル(分岐線付き)を引き込み、照明器具本体のコネクタを結線する(下図参照)
- 照明器具本体と⑦取付ベースを⑥フレーム用ネジ(12箇所)を使用して取り付け固定する

●ビスでの固定方法

- 取付け穴②を利用して⑦取付ベースをビス留めし設置場所に取り付ける
- ③電源用穴から電源ケーブル(分岐線付き)を引き込み、照明器具本体のコネクタを結線する(下図参照)
- 照明器具本体と⑦取付ベースを⑥フレーム用ネジ(12箇所)を使用して取り付け固定する


電源結線図



LP1090 外觀圖

AC Input Connector Y = G, T,
G = GLAND (1/4" or 1/2")

T = TERMINAL (TL-03)



DC Output Connector Z = G, T,
G = GLAND (1/4" or 1/2")

T = TERMINAL (TL-02)

